



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел. 77-12-41 E-mail: oogpnko@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НДПР г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа надзорной деятельности)

г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

ОНДПР Рудничного района ОНДПР г. Кемерово, г. Берёзовского и

Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

650002, г. Кемерово, ул. Авроры, 13, тел. 64-77-03, тел./факс 64-78-15, E-mail: GPNRR@mail.ru

Предписание N 4/1/32

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению № 3 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору Лопарева Романа Викторовича N 4 от 21 января 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" с 27 января 2020 года с 10 часов 00 минут по 27 января 2020 года до 13 часов 00 минут (три часа), 21 февраля 2020 года с 10 часов 00 минут по 21 февраля 2020 года до 13 часов 00 минут (три часа).

Продолжительностью 06 часов.

Проведена плановая выездная проверка

(наименование органа ГПН)

Государственным инспектором г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору, майором вн. службы Кугураковой Оксаной Владимировной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов))

МБДОУ № 3» «Детский сад общеразвивающего вида», по адресу: г. Кемерово, шоссе Промышленновское, д. 37

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ № 3» «Детский сад общеразвивающего вида», Давзит Еленой Леонидовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключей	п. 35 Правила противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.2.7 СП 1.13.130.2009	01.06.2020 года	
2.	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях пищеблока)	ст. 4; ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	01.06.2020 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района

по пожарному надзору О.В. Кугуракова

(должность, фамилия, инициалы государственного

инспектора по пожарному надзору)



21 февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:



21 февраля 2020 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Зачинчал Варвар В А
(должность, фамилия, инициалы)
